

# Παραβάσεις του «περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία» νόμο και των «περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών» του 2002 & 2015.

## Δικαστικές Αποφάσεις 2013-2016



Χριστιάνα Κάιζερ  
Πολιτικός Μηχανικός  
2016 – 2017

Μαρίνα Γρηγορίου  
Πολιτικός Μηχανικός/  
Λειτουργός Σ.Ε.Ο.Λ.  
2017 -

# Εργασίες σε ύψος

## Παραπτώματα:

- Παράλειψη ορθής ανέγερσης ικριωμάτων κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για την ανέγερση ορόφου σε υφιστάμενο κτίριο.
- Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων.
- Παράλειψη χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων από πραγματοποίηση εργασιών σε ύψος.
- Παράλειψη ορθής χρήσης κλιμάκων

# Εργασίες σε ύψος

- Παραλείψεις στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
- Παράλειψη συμμόρφωσης σε Ειδοποίηση Απαγόρευσης η οποία εκδόθηκε και επιδόθηκε σε αυτήν από Επιθεωρητή Εργασίας.

## Αποτέλεσμα:

Έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενων.

## Καταδίκη 2016

Συνολικό πρόστιμο €9300 στην Εργοληπτική Εταιρεία

# Καταπλάκωση

## Παραπτώματα:

- Παράλειψη γραπτής εκτίμησης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων που αφορούν ομάδες εργοδοτούμενων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους, με βάση την οποία να καθορίζονται τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν
- Παράλειψη διαβίβασης στα αρμόδια σώματα την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση πριν από την έναρξη των εργασιών.

## Αποτέλεσμα:

- Θανάσιμος τραυματισμός δύο εργοδοτούμενων από κατάρρευση πρανών εκσκαφής βάθους 6 μέτρων και έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού άλλων εργοδοτούμενων και τρίτων προσώπων.

## Καταδίκη 2016

- Συνολικό πρόστιμο €8500 στην Εργοληπτική Εταιρεία

# Ανεπαρκής περιφραξη

## Παραπτώματα:

- Παράλειψη κατασκευής και διατήρησης ευκρινούς και εμφανούς σήμανσης και περιφραξης του περιβάλλοντος χώρου και της περιμέτρου εργοταξίου
- Μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια.
- Παράλειψη αποστολής στο Επαρχιακό Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας γραπτής γνωστοποίησης ατυχήματος, υποβάλλοντας κατάλληλα και πλήρως συμπληρωμένο το εγκεκριμένο έντυπο γνωστοποίησης σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε δύο «τρίτα πρόσωπα», όταν αυτά εισήλθαν στον χώρο του εργοταξίου.

## Αποτέλεσμα:

Σοβαρός τραυματισμός δύο «τρίτων προσώπων» και έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού άλλων προσώπων μη εργοδοτούμενων.

## Καταδίκη 2015

Συνολικό πρόστιμο €7550 στην Εργοληπτική Εταιρεία

# Παράλειψη παροχής ΜΑΠ και ανεπαρκής επίβλεψη εργοταξίου

## Παραπτώματα:

- Παράλειψη παροχής κατάλληλου εξοπλισμού ή μηχανισμών συλλογικής προστασίας ή μέσων ασφάλειας με αγκύρωση ή παροχής άλλων κατάλληλων μέτρων για την προστασία των εργοδοτούμενων της κατά τις εργασίες σε ύψος
- Παράλειψη καθοδήγησης και ικανοποιητικής επιτήρησης των εργοδοτούμενων

## Αποτέλεσμα:

Σοβαρός τραυματισμός εργοδοτούμενου από πτώση ύψους 16 μέτρων και έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού άλλων εργοδοτούμενων.

## Καταδίκη 2015

Συνολικό πρόστιμο €1300 στην Εργοληπτική Εταιρεία

# Παράλειψη διαβίβασης της δήλωσης της εκ των προτέρων γνωστοποίησης εργοταξίου

## Παράπτωμα:

Παράλειψη διαβίβασης στα αρμόδια σώματα την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση πριν από την έναρξη των εργασιών.

## Καταδίκη:

Συνολικό πρόστιμο €600 (€300 πρόστιμο στην εργοληπτική εταιρεία & €300 πρόστιμο στο διευθυντή της εταιρείας)

# Παράλειψη εκπόνησης ΣΑΥ

## Παράπτωμα:

Παράλειψη μέριμνας για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, στο οποίο να περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες ασφάλειας του εργοταξίου και τα ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

## Αποτέλεσμα:

Έκθεση σε κίνδυνο τραυματισμού εργοδοτούμενων και τρίτων προσώπων.

## Καταδίκη 2013

1<sup>η</sup> περίπτωση (μελετητής): Συνολικό πρόστιμο €500

2<sup>η</sup> περίπτωση (εργολάβος): Συνολικό πρόστιμο €250