

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΨΟΣ

B	ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ - ΑΚΡΑ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	Τα ανοίγματα στα άκρα των δαπέδων και οροφών και σε όλες τις επιφάνειες, έχουν κατάλληλα και επαρκή κιγκλιδώματα (ελάχιστο ύψος 1.10m και μέγιστη ενδιάμεση απόσταση των οριζόντιων στοιχείων 0.45m)										
Γ	ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	Δεν έχουν ελαττώματα										
	Είναι τοποθετημένες με κλίση 1:4										
	Είναι στερεωμένες στη βάση και στην κορυφή										
	Το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης κατά 1.00m										
Δ	ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	Ζώνες ασφαλείας οι οποίες να φέρουν τους κατάλληλους μηχανισμούς [σχοινιά, μάντες προσάρτησης, μηχανισμό απορρόφησης ενέργειας (energy absorber), κρίκοι (γάντζοι) προσάρτησης] με την κατάλληλη σήμανση CE										
	Κράνη ασφαλείας										
Ε	ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	Είναι εκτός τάσης ή εκτρέπονται σε ασφαλή απόσταση										
	Τοποθέτηση μονωτικών φραγμάτων ή άλλων αποτελεσματικών εμποδίων και σήμανση ώστε να εμποδίζεται η επαφή μηχανημάτων, οχημάτων ή άλλου εξοπλισμού και προσώπων με τα ηλεκτροφόρα καλώδια										
	Τα ικριώματα που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς ή σε ηλεκτρική εγκατάσταση ή/και τοποθετούνται πάνω στην οροφή πολύ ψηλών κτηρίων είναι γειωμένα										
ΣΤ	ΓΕΡΑΝΟΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	Διαθέσιμο πιστοποιητικό ελέγχου του γερανού τύπου πύργου (tower crane) ή του κινητού γερανού (mobile crane) από αρμόδιο Επιθεωρητή										
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ				ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ					